

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности по г.Назарово и Назаровскому району

662200, г. Назарово, ул.Чехова,13, тел. 8(391-55) 5-06-83

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 8/1/1-10

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гляденская средняя

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

общеобразовательная школа»

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору С.В. Рогожина от 10.02.2016г №8, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 18 февраля 2016 года по 20 февраля 2016 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г.Назарово и Назаровского района Красноярского края по пожарному надзору Шкоркиным В.В., совместно с директором МБОУ «Гляденская средняя общеобразовательная школа» Верц С.П., здания, расположенного по адресу: Красноярский край, Назаровский район, п.Глядень, ул.Новая,28.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
8/1/1	Не работает эвакуационное освещение в здании школы (8 светильников).	<p>п.43 (1) Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.</p> <p>Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.</p> <p>В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.</p> <p>ст.82 п.9 (2) Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.</p>	20.02.2017г выполнено	
8/1/2	Отсутствует эвакуационное освещение на лестничной клетке, ведущей к запасному эвакуационному выходу из актового зала.	<p>п.4.3.1 (3) В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95.</p> <p>п.7.74 (6) Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать:</p> <ul style="list-style-type: none"> в местах, опасных для прохода людей; в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.; по основным проходам производственных помещений, в которых работают более 50 чел.; в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более; в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы производственного оборудования; в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 чел.; в производственных помещениях без естествен- 	20.02.2017г выполнено	

		ного света.		
8/1/3	Отсутствует эвакуационное освещение в актовом зале и в общем коридоре, ведущим к нему на 2-м этаже.	<p>п.4.3.1 (3) В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95.</p> <p>п.7.74 (6) Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать:</p> <p>в местах, опасных для прохода людей;</p> <p>в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.;</p> <p>по основным проходам производственных помещений, в которых работают более 50 чел.;</p> <p>в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более;</p> <p>в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы производственного оборудования;</p> <p>в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 чел.;</p> <p>в производственных помещениях без естественного света.</p>	20.02.2017г выполнено	
8/1/4	Отсутствует эвакуационное освещение в спортивном зале и в общем коридоре, ведущим к нему на 1-м этаже.	<p>п.4.3.1 (3) В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95.</p> <p>п.7.74 (6) Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать:</p> <p>в местах, опасных для прохода людей;</p> <p>в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе эвакуирующихся более 50 чел.;</p> <p>по основным проходам производственных помещений, в которых работают более 50 чел.;</p> <p>в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более;</p> <p>в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход людей из помещения при аварийном отключении нормального освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы производственного оборудования;</p> <p>в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 чел.;</p> <p>в производственных помещениях без естественного света.</p>	20.02.2017г выполнено	
8/1/5	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в спортивном	А.4 (4) В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помеще-	20.02.2017г выполнено	

	зале.	ний: <ul style="list-style-type: none"> - с мокрыми процессами (душевые, туалеты, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. 		
8/1/6	Отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в спортивном зале.	табл.2 п.14 (5) Общеобразовательные учреждения 3-этажные оборудуются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. п.5.3 (5) Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».	20.02.2017г ВЫПОЛНЕНО	
8/1/7	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в медицинском кабинете на 1-м этаже.	А.4 (4) В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: <ul style="list-style-type: none"> - с мокрыми процессами (душевые, туалеты, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. 	20.02.2017г ВЫПОЛНЕНО	
8/1/8	Не выполнена огнезащитная обработка несущих элементов маршей лестничных клеток (в подвальных помещениях).	Статья 87 (2) Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков 2. Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону.	20.02.2017г ВЫПОЛНЕНО	

		Табл. 21 В зданиях III степени огнестойкости марши и площадки лестничных клеток должны быть с пределом огнестойкости не ниже R45.		
8/1/9	Руководитель организации не обеспечивает проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) несущих элементов маршей лестничных клеток.	п.21 (1) Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	20.02.2017г	ВЫПОЛНЕНО
8/1/10	Выполнена деревянная перегородка между кабинетом химии и организаторской на 2-м этаже.	Статья 87 (2) Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков 2. Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков и предела огнестойкости применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону. 6. Класс пожарной опасности строительных конструкций должен соответствовать принятому классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков. Соответствие класса конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и пожарных отсеков классу пожарной опасности применяемых в них строительных конструкций приведено в таблице 22 приложения к настоящему Федеральному закону.	20.02.2017г	ВЫПОЛНЕНО

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	«Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390 «О противопожарном режиме».
2	Федеральный закон от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3	СП 1.13130.2009 Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
4	СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».
5	СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».
6	СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Назарово и
Назаровского района Красноярского края
по пожарному надзору Шкоркин В.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«20» 02 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор МБОУ «Гляденская СОШ»
(должность, фамилия, инициалы)

Верз С.П.

«20» 02 2016 г.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 98-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19